

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

и вольтметров

за 20.12.2017

Абонент _____

Питающий центр ТП - 130 и 297

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес: МО, г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

№ абонента _____

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Д-4, Д-5, Д-7, Г-5, Г-6, Г-7, Г-8, Г-9, Г-10, Г-11, Г-12, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	12285,48	7177,44	0,86	0,58	14228,446	
02	12319,08	7291,14	0,86	0,59	14315,043	
03	12044,04	7164,72	0,86	0,59	14013,997	
04	11907,66	7063,32	0,86	0,59	13844,958	
05	11904,06	7103,04	0,86	0,60	13862,172	
06	12105,12	7104,06	0,86	0,59	14035,726	
07	13314,90	7637,28	0,87	0,57	15349,743	
08	15502,14	8636,28	0,87	0,56	17745,469	
09	17101,26	9580,08	0,87	0,56	19601,812	
10	17699,88	9805,98	0,87	0,55	20234,698	
11	√ 18158,16	9668,46	0,88	0,53	20571,774	
12	17773,44	9776,04	0,88	0,55	20284,628	
13	17484,90	9698,70	0,87	0,55	19994,662	
14	17349,72	9471,36	0,88	0,55	19766,625	
15	17004,18	9376,14	0,88	0,55	19417,882	
16	16451,94	9060,84	0,88	0,55	18782,043	
17	16021,38	8458,26	0,88	0,53	18117,030	
18	14687,94	7817,04	0,88	0,53	16638,561	
19	14109,24	7737,60	0,88	0,55	16091,647	
20	13908,00	7855,50	0,87	0,56	15973,144	
21	13392,36	7682,10	0,87	0,57	15439,235	
22	12894,72	7271,76	0,87	0,56	14803,793	
23	12604,92	7039,32	0,87	0,56	14437,314	
24	12210,96	6918,96	0,87	0,57	14034,940	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	101382,48	50541,00	12672,81	7397,16	14673,72	0,864
с 8 до 16 ч	139023,48	76437,60	17377,94	9554,70	19831,41	0,876
с 16 до 24 ч	109829,52	60780,54	13728,69	7597,57	15690,76	0,875
с 0 до 24 ч	350 235,48	196 395,42	14 593,15	8 183,14	16 730,92	0,872

Зам.ген. директора по производству
ООО "Энерго Пром Сервис"



/В.П. Недашковский/