

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

Адрес МО.г.Раменское,
ул.Красноармейская

и вольтметров
за 19.12.2018

Абонент ООО "ЭПС"

Питающий центр 634 "Сафоново"

№ абонента

Кл. напр. 110 кВ

№ фид Вв.1, 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	22862,40	6033,60	0,97	0,26	23645,162	
02	22027,20	6093,60	0,96	0,28	22854,529	
03	21856,80	6194,40	0,96	0,28	22717,621	
04	21703,20	6292,80	0,96	0,29	22597,084	
05	21655,20	6235,20	0,96	0,29	22534,982	
06	22420,80	6271,20	0,96	0,28	23281,328	
07	24028,80	6540,00	0,96	0,27	24902,908	
08	25965,60	7303,20	0,96	0,28	26973,118	
09	27864,00	7833,60	0,96	0,28	28944,219	
10	28960,80	8109,60	0,96	0,28	30074,799	
11	29337,60	8352,00	0,96	0,28	30503,290	
12	29325,60	8368,80	0,96	0,29	30496,354	
13	28346,40	7970,40	0,96	0,28	29445,639	
14	29193,60	8661,60	0,96	0,30	30451,430	
15	28968,00	8606,40	0,96	0,30	30219,450	
16	29018,40	8332,80	0,96	0,29	30191,110	
17	28797,60	7615,20	0,97	0,26	29787,464	
18	28209,60	7101,60	0,97	0,25	29089,762	
19	27715,20	6600,00	0,97	0,24	28490,214	
20	27302,40	6480,00	0,97	0,24	28060,853	
21	26834,40	6369,60	0,97	0,24	27580,008	
22	26479,20	6369,60	0,97	0,24	27234,534	
23	25447,20	6460,80	0,97	0,25	26254,560	
24	23976,00	6146,40	0,97	0,26	24751,299	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	182520,00	43660,80	22815,00	6370,50	23687,71	0,963
с 8 до 16 ч	231014,40	66235,20	28876,80	8279,40	30040,27	0,961
с 16 до 24 ч	214761,60	53143,20	26845,20	6642,90	27654,89	0,971
с 0 до 24 ч	628296,00	170342,40	26179,00	7097,60	27124,08	0,965

Зам.генерального директора ООО "ЭнергоПромСервис"



В.П. Недашковский