

# ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес МО.г. Электросталь,  
пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

и вольтметров

за 19.12.2018

Абонент АО "Металлургический

завод "Электросталь"

Питающий центр ТП - 340

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Дуговая-Прокат 1, Дуговая-Прокат 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность ква	мощность включенных компенсирующих устронок, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	10005,60	5913,60	0,86	0,59	11622,508	
02	8844,00	5768,40	0,84	0,65	10558,919	
03	8091,60	4210,80	0,89	0,52	9121,668	
04	10335,60	5755,20	0,87	0,56	11829,918	
05	11800,80	7524,00	0,84	0,64	13995,337	
06	9398,40	6428,40	0,83	0,68	11386,582	
07	8580,00	4606,80	0,88	0,54	9738,532	
08	10586,40	5042,40	0,90	0,48	11725,940	
09	13134,00	7378,80	0,87	0,56	15064,815	
10	11022,00	6230,40	0,87	0,57	12661,057	
11	10282,80	5728,80	0,87	0,56	11770,944	
12	12223,20	6402,00	0,89	0,52	13798,269	
13	11154,00	6019,20	0,88	0,54	12674,482	
14	10652,40	5464,80	0,89	0,51	11972,371	
15	9754,80	4184,40	0,92	0,43	10614,392	
16	10005,60	4395,60	0,92	0,44	10928,556	
17	9754,80	4461,60	0,91	0,46	10726,696	
18	8012,40	3643,20	0,91	0,45	8801,787	
19	8382,00	3643,20	0,92	0,43	9139,520	
20	9424,80	4818,00	0,89	0,51	10584,894	
21	9583,20	4725,60	0,90	0,49	10684,990	
22	8289,60	4012,80	0,90	0,48	9209,779	
23	7326,00	3405,60	0,91	0,46	8078,885	
24	8197,20	4461,60	0,88	0,54	9332,736	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная ква	
с 0 до 8 ч	77642,40	40207,20	9705,30	5656,20	11233,23	0,864
с 8 до 16 ч	88228,80	45804,00	11028,60	5725,50	12426,24	0,888
с 16 до 24 ч	68970,00	33171,60	8621,25	4146,45	9566,56	0,901
с 0 до 24 ч	234841,20	124225,20	9785,05	5176,05	11069,72	0,884

Зам.ген. директора по производству  
ООО "ЭнергоПромСервис"



/ В.П. Недашковский/