

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

Адрес МО г.Раменское,
ул.Красноармейская

и вольтметров
за 20.06.2018

Абонент ООО "ЭПС"

Питающий центр 634 "Сафоново"

№ абонента

Кл. напр. 110 кВ

№ фид Вв.1, 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	12134,40	5800,80	0,90	0,48	13449,645	
02	11414,40	5769,60	0,89	0,51	12789,715	
03	11138,40	5868,00	0,88	0,53	12589,574	
04	10598,40	5870,40	0,87	0,55	12115,597	
05	10154,40	5764,80	0,87	0,57	11676,676	
06	10754,40	5721,60	0,88	0,53	12181,700	
07	12026,40	6055,20	0,89	0,50	13464,759	
08	14380,80	6952,80	0,90	0,48	15973,379	
09	16730,40	7756,80	0,91	0,46	18441,102	
10	18031,20	8150,40	0,91	0,45	19787,703	
11	18412,80	8304,00	0,91	0,45	20198,703	
12	18436,80	8596,80	0,91	0,47	20342,580	
13	17246,40	8090,40	0,91	0,47	19049,748	
14	17652,00	8349,60	0,90	0,47	19527,133	
15	17515,20	8342,40	0,90	0,48	19400,461	
16	17244,00	8164,80	0,90	0,47	19079,295	
17	16305,60	7572,00	0,91	0,46	17977,980	
18	15453,60	7166,40	0,91	0,46	17034,408	
19	15100,80	6820,80	0,91	0,45	16569,776	
20	14983,20	6724,80	0,91	0,45	16423,131	
21	14839,20	6549,60	0,91	0,44	16220,330	
22	15187,20	6475,20	0,92	0,43	16509,975	
23	14899,20	6439,20	0,92	0,43	16231,126	
24	13682,40	6564,00	0,90	0,48	15175,446	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	92601,60	40850,40	11575,20	5975,40	13026,54	0,889
с 8 до 16 ч	141268,80	65755,20	17658,60	8219,40	19477,8	0,907
с 16 до 24 ч	120451,20	54312,00	15056,40	6789,00	16516,23	0,912
с 0 до 24 ч	354321,60	167870,40	14763,40	6994,60	16336,54	0,904

Зам.генерального директора ООО "ЭнергоПромСервис"

В.П. Недашковский

