

Отчет по выполненной работе за август 2019 года
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.

№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
	ПГВ-1	
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
15	Фид. №5 – ЦРП-1А яч. 46	Техническое обслуживание
16	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
17	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
18	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
19	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
21	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
22	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
23	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
24	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
25	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
26	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
27	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание

33	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
35	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
36	Фид. №47 – п/ст 33 яч. 4 – I секц.	Техническое обслуживание
37	Фид. №49 – трансформатор №4 6300кВА	Техническое обслуживание
38	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
39	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
40	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
41	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
42	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
43	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
44	Фид. №12 – -РУ-6кВ ДППТУ- (печь2) СПЦ-4	Техническое обслуживание
45	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
46	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
47	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
48	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
52	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
54	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
55	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
56	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
57	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
58	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
60	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
62	Фид. №46 –разъединитель ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
64	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
65	РУ-10 кВ Фид. №52 – тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
66	Фид. №54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
67	Фид. №56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
68	Фид. №51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
69	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
70	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
71	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
72	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
73	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
74	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
75	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
76	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание
79	Силовая сборка 0,4кВ	Техническое обслуживание

80	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
81	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
82	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
83	Сеть заземления	Техническое обслуживание

ИСПОЛНИТЕЛЬ

И. о. главного энергетика
АО «Металлургический завод
«Электросталь»



Э. В. Панин

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «Энерго-Пром Сервис»



/А.А. Александров

СПРАВКА
выполненных работ по договору № 01/443-Д18 от 10.01.2018г.
между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»
за август 2019г.

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1370613	10	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 251 от 10.08.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.1	№ 925 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 926 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 927 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 928 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 929 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 930 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 931 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 932 от 10.09.2019	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 933 от 10.09.2019	
			Проверка схемы АВР	№ 924 от 10.09.2019	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 934 от 10.09.2019	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 935 от 10.09.2019	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 114 от 10.08.2019	
	Проверка контура заземления	№ 936 от 10.09.2019			
	1997279		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 253 от 10.08.2019	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 937 от 10.09.2019	
	1998101		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 254 от 10.08.2019	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 938 от 10.09.2019	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 905 от 28.08.2019	
	1996750		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 255 от 10.08.2019	
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 939 от 10.09.2019		

1	2	3	4	5	6	
2.	1530040	6н	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 278 от 17.08.2019		
			Испытание ошиновки секции №1	№ 941 от 17.08.2019		
			Испытание ошиновки секции №2	№ 942 от 17.08.2019		
			Проверка контура заземления	№ 940 от 17.08.2019		
				Тек. ремонт концевых воронок	№ 122 от 17.08.2019	
	1998098		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 279 от 17.08.2019		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 972 от 17.08.2019		
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-1	№ 904 от 28.08.2019		
	1998097		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 280 от 17.08.2019		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 973 от 17.08.2019		
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-2	№ 903 от 28.08.2019		
	1998100		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 281 от 17.08.2019		
Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3		№ 974 от 17.08.2019				
Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-тора Т-3		№ 902 от 28.08.2019				
3.	1997716	10а	Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 256 от 10.08.2019		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 990 от 10.08.2019		
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 113 от 10.08.2019		
			Проверка контура заземления	№ 993 от 10.08.2019		
4.	1530910	30	Тек. ремонт оборудования	№ 257 от 10.08.2019		
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 116 от 10.08.2019		
			Проверка контура заземления	№ 994 от 10.08.2019		
	1997280		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 258 от 10.08.2019		
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 991 от 10.08.2019		
	1997281		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 259 от 10.08.2019		
Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2		№ 992 от 10.08.2019				

1	2	3	4	5	6
5.	1530210	18	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 247 от 03.08.2019	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 826 от 03.08.2019	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 827 от 03.08.2019	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 111 от 03.08.2019	
			Проверка контура заземления	№ 831 от 03.08.2019	
	1998425		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 249 от 03.08.2019	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 829 от 03.08.2019	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-гора Т-1	№ 907 от 28.08.2019	
	1370608		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 250 от 03.08.2019	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 830 от 03.08.2019	
			Испытание трансформаторного масла на «пробой» тр-гора Т-2	№ 906 от 28.08.2019	
	6.			73	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ
Тек. ремонт оборудования РУ-0,4кВ		№ 244 от 03.08.2019			
Испытание ошиновки секции №1 РУ-6кВ		№ 836 от 03.08.2019			
Испытание ошиновки секции №2 РУ-6кВ		№ 837 от 03.08.2019			
Испытание ошиновки секции №1 РУ-0,4кВ		№ 838 от 03.08.2019			
Испытание ошиновки секции №2 РУ-0,4кВ		№ 839 от 03.08.2019			
Тек. ремонт трансформатора Т-1		№ 245 от 03.08.2019			
Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1		№ 834 от 03.08.2019			
Тек. ремонт трансформатора Т-2		№ 246 от 03.08.2019			
Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2		№ 835 от 03.08.2019			
Тек. ремонт концевых воронок оборудования РУ-6кВ		№ 109 от 03.08.2019			
Тек. ремонт концевых воронок оборудования РУ-0,4кВ		№ 110 от 03.08.2019			
Проверка контура заземления		№ 832 от 03.08.2019			

1	2	3	4	5	6
7.	1530150	15	Капитальный ремонт фид.4	№ 289 от 27.08.2019	
			Капитальный ремонт фид.5	№ 282 от 22.08.2019	

Технический директор
ООО «Энерго Трансфер»

А.В. Шевцов