

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

Адрес МО.г.Раменское,
ул.Красноармейская

и вольтметров
за 21.12.2016

Абонент 634

Питающий центр 634 "Сафоново"

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устроек, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	21342,9600	7683,6000	0,94	0,36	22683,907	
02	20554,9200	7674,7200	0,94	0,37	21940,968	
03	20104,4400	7683,6000	0,93	0,38	21522,691	
04	19745,8800	7612,5600	0,93	0,39	21162,487	
05	19603,6800	7486,5600	0,93	0,38	20984,586	
06	20384,1600	7603,6800	0,94	0,37	21756,147	
07	22276,6800	7963,3200	0,94	0,36	23657,239	
08	24786,7200	8937,0000	0,94	0,36	26348,652	
09	27042,8400	9779,0400	0,94	0,36	28756,648	
10	27668,8800	9996,6000	0,94	0,36	29419,363	
11	27918,9600	10167,0000	0,94	0,36	29712,560	
12	28046,6400	9956,2800	0,94	0,35	29761,410	
13	26738,0400	9399,3600	0,94	0,35	28342,032	
14	27140,7600	9925,3200	0,94	0,37	28898,665	
15	27309,6000	9914,0400	0,94	0,36	29053,441	
16	27201,9600	9687,3600	0,94	0,36	28875,449	
17	27503,5200	9183,8400	0,95	0,33	28996,319	
18	27012,0000	8602,4400	0,95	0,32	28348,723	
19	26626,0800	8218,4400	0,96	0,31	27865,586	
20	26058,9600	8083,9200	0,96	0,31	27284,046	
21	25414,9200	7972,6800	0,95	0,31	26636,099	
22	24818,8800	8050,3200	0,95	0,32	26091,847	
23	23383,0800	7819,4400	0,95	0,33	24655,873	
24	21586,2000	7503,0000	0,94	0,35	22852,988	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	168799,44	53708,04	21099,93	7830,63	22506,13	0,938
с 8 до 16 ч	219067,68	78825,00	27383,46	9853,12	29102,2	0,941
с 16 до 24 ч	202403,64	65434,08	25300,45	8179,26	26589,72	0,952
с 0 до 24 ч	590270,76	206904,12	24594,61	8621,00	26061,79	0,944

Зам.генерального директора
ООО "ЭнергоПромСервис"



В.П. Недашковский