

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

Адрес МО.г.Раменское,
ул.Красноармейская

и вольтметров
за 20.12.2017

Абонент ООО "ЭПС"

Питающий центр 634 "Сафоново"

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,CH1,CH2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	19224,04	10403,6319	0,88	0,54	21858,617	
02	18219,12	10267,0457	0,87	0,56	20912,880	
03	17796,89	10276,2607	0,87	0,58	20550,687	
04	17452,73	10234,2373	0,86	0,59	20232,092	
05	17487,97	10284,7353	0,86	0,59	20288,044	
06	18121,58	10277,5125	0,87	0,57	20833,124	
07	20084,06	10616,4888	0,88	0,53	22717,382	
08	22595,84	11486,2179	0,89	0,51	25347,690	
09	25272,53	12069,293	0,90	0,48	28006,585	
10	26329,35	12362,6868	0,91	0,47	29087,294	
11	26457,60	12444,8894	0,90	0,47	29238,329	
12	✓ 26514,71	12398,6837	0,91	0,47	29270,419	
13	25368,84	12070,3557	0,90	0,48	28093,977	
14	26055,65	12714,9817	0,90	0,49	28992,548	
15	26038,47	12664,9388	0,90	0,49	28955,183	
16	26213,16	12447,3629	0,90	0,47	29018,384	
17	26029,63	11820,7114	0,91	0,45	28587,951	
18	25333,18	11339,8638	0,91	0,45	27755,407	
19	24806,39	11026,1696	0,91	0,44	27146,515	
20	24314,41	10781,7217	0,91	0,44	26597,666	
21	23814,82	10593,664	0,91	0,44	26064,755	
22	23062,90	10629,8972	0,91	0,46	25394,727	
23	21826,33	10675,23	0,90	0,49	24297,099	
24	20584,06	10581,843	0,89	0,51	23144,735	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	150982,24	72359,91	18872,78	10480,77	21587,69	0,874
с 8 до 16 ч	208250,32	99173,19	26031,29	12396,65	28832,36	0,903
с 16 до 24 ч	189771,71	87449,10	23721,46	10931,14	26118,91	0,908
с 0 до 24 ч	549004,27	270468,42	22875,18	11269,52	25500,51	0,897

Зам.генерального директора ООО "ЭнергоПромСервис"

В.П. Недашковский

