

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

и вольтметров

за 21.06.2017

Абонент _____

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес: МО, г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

Питающий центр ТП - 130 и 297

№ абонента _____

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Д-4, Д-5, Д-7, Г-5, Г-6, Г-7, Г-8, Г-9, Г-10, Г-11, Г-12, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	11689,62	7458,12	0,84	0,64	13866,174	
02	11647,26	7689,12	0,83	0,66	13956,405	
03	11583,12	7814,28	0,83	0,67	13972,532	
04	11313,66	7794,90	0,82	0,69	13738,973	
05	11218,74	7783,74	0,82	0,69	13654,550	
06	11191,02	7690,14	0,82	0,69	13578,556	
07	11885,22	7795,50	0,84	0,66	14213,665	
08	13908,42	8722,08	0,85	0,63	16417,029	
09	15784,20	9706,56	0,85	0,61	18529,929	
10	16767,66	10338,48	0,85	0,62	19698,695	
11	✓ 16892,64	10270,14	0,85	0,61	19769,599	
12	16468,74	10017,42	0,85	0,61	19276,102	
13	16305,72	9999,30	0,85	0,61	19127,533	
14	15963,18	9854,34	0,85	0,62	18759,828	
15	15302,70	9442,08	0,85	0,62	17981,254	
16	15440,34	9593,52	0,85	0,62	18178,001	
17	14817,96	9349,14	0,85	0,63	17520,798	
18	14117,88	8874,66	0,85	0,63	16675,555	
19	13483,80	8782,62	0,84	0,65	16091,839	
20	12781,98	8616,36	0,83	0,67	15414,950	
21	12495,90	8526,54	0,83	0,68	15127,769	
22	12238,08	8055,66	0,84	0,66	14651,425	
23	12163,20	7798,86	0,84	0,64	14448,725	
24	12274,02	7757,76	0,85	0,63	14520,138	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	94437,06	54025,80	11804,63	7843,49	14172,85	0,833
с 8 до 16 ч	128925,18	79221,84	16115,65	9902,73	18915,02	0,852
с 16 до 24 ч	104372,82	67761,60	13046,60	8470,20	15555	0,839
с 0 до 24 ч	327735,06	209731,32	13655,63	8738,81	16212,43	0,842

Зам.ген. директора по производству
ООО "Энерго Пром Сервис"



/В.П. Недашковский/