

129

## ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес МО.г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

и вольтметров

за 21.06.2017

Абонент АО "Металлургический

завод "Электросталь"

Питающий центр ТП - 340

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Дуговая-Прокат 1, Дуговая-Прокат 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих установок, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	10111,20	6270,00	0,85	0,62	11897,448	
02	9028,80	5240,40	0,86	0,58	10439,398	
03	7761,60	4012,80	0,89	0,52	8737,562	
04	10322,40	6270,00	0,85	0,61	12077,452	
05	10758,00	5913,60	0,88	0,55	12276,206	
06	8025,60	5570,40	0,82	0,69	9769,320	
07	8210,40	5332,80	0,84	0,65	9790,272	
08	9781,20	5794,80	0,86	0,59	11368,887	
09	11233,20	6019,20	0,88	0,54	12744,236	
10	11391,60	6784,80	0,86	0,60	13259,037	
11	10454,40	4672,80	0,91	0,45	11451,181	
12	10863,60	5174,40	0,90	0,48	12032,964	
13	✓ 12460,80	7774,80	0,85	0,62	14687,377	
14	10269,60	6204,00	0,86	0,60	11998,096	
15	9240,00	4224,00	0,91	0,46	10159,713	
16	9094,80	4210,80	0,91	0,46	10022,286	
17	10810,80	6732,00	0,85	0,62	12735,510	
18	9583,20	4699,20	0,90	0,49	10673,341	
19	8012,40	4422,00	0,88	0,55	9151,647	
20	9398,40	6322,80	0,83	0,67	11327,300	
21	8421,60	4342,80	0,89	0,52	9475,403	
22	8342,40	4197,60	0,89	0,50	9338,923	
23	10282,80	6138,00	0,86	0,60	11975,434	
24	9266,40	5874,00	0,84	0,63	10971,328	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	73999,20	38610,00	9249,90	5550,60	10787,48	0,857
с 8 до 16 ч	85008,00	45064,80	10626,00	5633,10	12026,79	0,884
с 16 до 24 ч	74118,00	42728,40	9264,75	5341,05	10694,04	0,866
с 0 до 24 ч	233125,20	132198,00	9713,55	5508,25	11166,64	0,87

Зам.ген. директора по производству  
ООО "ЭнергоПромСервис"



/ В.П. Недашковский/