

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес: МО, г. Электросталь,
пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков
и вольтметров
за 19.12.2018

Абонент _____

Питающий центр ТП - 130 и 297

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Д-4, Д-5, Д-7, Г-5, Г-6, Г-7, Г-8, Г-9, Г-10, Г-11, Г-12, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	13477,80	7009,92	0,89	0,52	15191,776	
02	13165,80	6994,20	0,88	0,53	14908,290	
03	12922,56	6885,30	0,88	0,53	14642,401	
04	12760,14	6803,10	0,88	0,53	14460,406	
05	12733,02	6604,68	0,89	0,52	14344,044	
06	12911,76	6559,20	0,89	0,51	14482,287	
07	14308,68	7107,30	0,90	0,50	15976,609	
08	16383,48	8351,04	0,89	0,51	18389,081	
09	18037,62	9208,32	0,89	0,51	20252,133	
10	18787,74	9604,98	0,89	0,51	21100,588	
11	18891,84	9554,40	0,89	0,51	21170,455	
12	18846,54	9663,36	0,89	0,51	21179,532	
13	18402,66	9641,64	0,89	0,52	20775,445	
14	18107,94	9355,20	0,89	0,52	20381,787	
15	17666,70	9046,50	0,89	0,51	19848,210	
16	17541,72	8759,10	0,89	-0,50	19606,983	
17	16903,92	8596,80	0,89	0,51	18964,374	
18	16135,74	8229,06	0,89	0,51	18112,966	
19	14907,24	7526,82	0,89	0,50	16699,665	
20	14428,50	7313,28	0,89	0,51	16176,083	
21	14089,26	7147,86	0,89	0,51	15798,707	
22	13873,14	6999,78	0,89	0,50	15539,013	
23	13759,20	6953,64	0,89	0,51	15416,507	
24	13624,92	6726,66	0,90	0,49	15194,947	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	108663,24	47963,70	13582,91	7039,34	15298,62	0,888
с 8 до 16 ч	146282,76	74833,50	18285,35	9354,19	20539,1	0,89
с 16 до 24 ч	117721,92	59493,90	14715,24	7436,74	16487,67	0,892
с 0 до 24 ч	372667,92	190642,14	15527,83	7943,42	17441,66	0,89

Зам.ген. директора по производству
ООО "Энерго Пром Сервис"



/В.П. Недашковский/