

ООО "Энерго Пром Сервис"

Адрес: МО, г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

и вольтметров

за 20.06.2018

Абонент _____

Питающий центр ТП - 130 и 297

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Д-4, Д-5, Д-7, Г-5, Г-6, Г-7, Г-8, Г-9, Г-10, Г-11, Г-12, 32, 33, 34, 37, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность ква	мощность включенных компенсирующих устроек, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	11151,72	6541,56	0,86	0,59	12928,761	
02	10928,22	6524,10	0,86	0,60	12727,524	
03	10705,68	6471,18	0,86	0,60	12509,507	
04	10467,36	6600,42	0,85	0,63	12374,618	
05	10424,34	6499,86	0,85	0,62	12284,748	
06	10453,92	6381,48	0,85	0,61	12247,764	
07	11317,44	6865,38	0,85	0,61	13236,989	
08	13015,56	7529,58	0,87	0,58	15036,601	
09	14552,40	8476,38	0,86	0,58	16841,062	
10	15599,70	8941,32	0,87	0,57	17980,485	
11	15636,00	8770,56	0,87	0,56	17927,834	
12	15235,92	8820,54	0,87	0,58	17604,976	
13	14827,86	8648,82	0,86	0,58	17165,882	
14	14846,34	8573,70	0,87	0,58	17144,158	
15	14616,42	8363,22	0,87	0,57	16839,928	
16	14268,00	8262,78	0,87	0,58	16487,855	
17	13747,86	8323,74	0,86	0,61	16071,350	
18	12882,24	7986,84	0,85	0,62	15157,233	
19	11986,32	7407,24	0,85	0,62	14090,389	
20	11651,52	7219,20	0,85	0,62	13706,742	
21	11486,58	6991,02	0,85	0,61	13446,780	
22	11365,02	6791,58	0,86	0,60	13239,684	
23	11605,14	6814,68	0,86	0,59	13458,051	
24	11605,20	7053,48	0,85	0,61	13580,583	

Потребление эл. энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная ква	
с 0 до 8 ч	88464,24	45883,98	11058,03	6676,70	12917,36	0,856
с 8 до 16 ч	119582,64	68857,32	14947,83	8607,17	17248,79	0,867
с 16 до 24 ч	96329,88	58587,78	12041,24	7323,47	14093,42	0,854
с 0 до 24 ч	304376,76	180858,66	12682,37	7535,78	14752,3	0,86

Зам.ген. директора по производству
ООО "Энерго Пром Сервис"



[Handwritten signature]

/В.П. Недашковский/