

# ПРОТОКОЛ (суммарный)

записей показаний счётчиков

**ООО "Энерго Пром Сервис"**

Адрес МО.г. Электросталь,

пр. Чернышевского, д.20а, пом.02

и вольтметров

за 20.06.2018

Абонент АО "Металлургический

завод "Электросталь"

Питающий центр ТП - 340

№ абонента

Кл. напр. 6 кВ

№ фид Дуговая-Прокат 1, Дуговая-Прокат 2

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Cos() "фи"	tg() "фи"	полная мощность кВа	мощность включенных компенсирующих устройств, кВАр
	расход АЭ (кВтч)	расход РЭ (кварч)				
00						
01	7854,00	4923,60	0,85	0,63	9269,690	
02	8038,80	5055,60	0,85	0,63	9496,389	
03	8434,80	5808,00	0,82	0,69	10241,031	
04	7629,60	5002,80	0,84	0,66	9123,530	
05	6692,40	4580,40	0,83	0,68	8109,765	
06	8184,00	6322,80	0,79	0,77	10341,937	
07	7009,20	3933,60	0,87	0,56	8037,543	
08	8382,00	5280,00	0,85	0,63	9906,378	
09	9570,00	6415,20	0,83	0,67	11521,271	
10	9636,00	6151,20	0,84	0,64	11431,962	
11	8514,00	4936,80	0,87	0,58	9841,757	
12	8751,60	4712,40	0,88	0,54	9939,679	
13	9306,00	5464,80	0,86	0,59	10791,926	
14	9055,20	4290,00	0,90	0,47	10020,017	
15	7867,20	3801,60	0,90	0,48	8737,562	
16	7682,40	4395,60	0,87	0,57	8851,021	
17	9504,00	6930,00	0,81	0,73	11762,267	
18	10599,60	7101,60	0,83	0,67	12758,693	
19	8395,20	5029,20	0,86	0,60	9786,329	
20	10216,80	6441,60	0,85	0,63	12077,964	
21	8012,40	4501,20	0,87	0,56	9190,177	
22	6758,40	3828,00	0,87	0,57	7767,210	
23	7009,20	3748,80	0,88	0,53	7948,735	
24	9834,00	5649,60	0,87	0,57	11341,320	

Потребление эл.энергии			Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэф мощности
часы	активной квтч	реактивной кварч	актив. квтч	реатив. кварч	полная кВа	
с 0 до 8 ч	62224,80	35626,80	7778,10	5113,35	9308,34	0,836
с 8 до 16 ч	70382,40	40167,60	8797,80	5020,95	10129,72	0,869
с 16 до 24 ч	70329,60	43230,00	8791,20	5403,75	10319,19	0,852
с 0 до 24 ч	202936,80	124304,40	8455,70	5179,35	9915,87	0,853

Зам.ген. директора по производству  
ООО "ЭнергоПромСервис"



/ В.П. Недашковский/